

	Photovoltaik-Freiflächenanlage Meldorf		Photovoltaik-Freiflächenanlage Blankenberg		Photovoltaik-Freiflächenanlage Achtrup		Photovoltaik-Freiflächenanlage Glasewitz		Photovoltaik-Freiflächenanlage Roßla	
Gesamtleistung	7.654 kWp		1.109 kWp		2.001 kWp		1.507 kWp		6.016 kWp	
Anteil von Solarenergie Nord	100 % = 7.654 kWp		60 % = 665 kWp		100 % = 2.001 kWp		80 % = 1.205 kWp		90 % = 5.415 kWp	
spezifischer Ertragswert laut Prognose	931,85 kWh/kWp		929,99 kWh/kWp		925,93 kWh/kWp		930,86 kWh/kWp		950,95 kWh/kWp	
	Spezifischer IST-Ertrag in kWh/kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh/kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh/kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh/kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh/kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh/kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh/kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh/kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh/kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh/kWp
Januar 2017	25,92	22,73	14,68	15,41	14,86	16,82	11,49	13,97	36,41	28,61
Februar 2017	23,23	38,15	24,99	33,33	15,51	33,44	24,75	31,62	40,95	47,31
März 2017	86,73	71,43	66,89	72,55	39,25	62,63	65,60	70,88	100,40	71,12
April 2017	108,29	105,52	86,74	108,17	54,15	99,14	86,93	106,74	121,58	98,69
Mai 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juni 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juli 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
August 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
September 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oktober 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
November 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezember 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	244,16	237,83	193,31	229,45	123,76	212,04	188,78	223,21	299,35	245,74
Vergleich zu SOLL-Ertrag in %	+2,66		-15,75		-41,63		-15,43		+21,81	
Ertragsausfall der Leistungsreduktion durch Netzbetreiber (erstattungsfähig)	12,99 kWh/kWp		0,00 kWh/kWp		149,90 kWh/kWp		0,00 kWh/kWp		0,00 kWh/kWp	
Vergleich zu SOLL-Ertrag in % inkl. erstatteter Ertragsausfall	+8,12		-15,75		+28,12		-15,43		+21,81	
SUMME der Ertragswerte 2017 inkl. April in %					+11,54					

Stand: 22. Mai 2017

ERLÄUTERUNG:

Die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Deutschland lag im April unter dem langjährigen Mittel. Die Sonneneinstrahlung in Norddeutschland und in der Region Roßla lag jedoch im April über dem langjährigen Mittel. Beim SP Meldorf gab es erstattungsfähige netzbedingte Ertragsausfälle. Januar bis März sind bereits abgerechnet und ausgewiesen. April befindet sich aktuell im Abrechnungsprozess.