

SOLARENERGIE 2 DEUTSCHLAND

Ertragswerte September 2017

	Solarpark Königsbrück		Photovoltaikanlagen Herbsleben		Solarpark Herzfelde		Solarpark Epenwörden		Solarpark Frankenförde	
Gesamtleistung	2.926 kWp		2.085 kWp		3.367 kWp		5.053 kWp		5.745 kWp	
Anteil von SOLARENERGIE 2 DEUTSCHLAND	100% = 2926 kWp		90% = 1876 kWp		100% = 3367		100% = 5053 kWp		100% = 5745	
spezifischer Ertragswert laut Fondsprognose	943 kWh / kWp		922 kWh / kWp		1.215 kWh / kWp		970 kWh / kWp		1.030 kWh / kWp	
	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp
Januar 17	8,28	30,85	31,26	28,59	25,30	30,38	22,35	22,51	21,32	26,77
Februar 17	44,56	47,13	42,71	46,99	47,74	48,86	31,48	41,93	44,65	44,28
März 17	90,36	76,24	89,71	75,20	98,63	92,58	87,24	75,86	92,65	87,53
April 17	102,98	101,15	113,27	98,99	136,00	143,16	90,77	113,38	110,65	116,37
Mai 17	138,23	124,47	137,21	122,53	176,80	169,97	121,57	141,92	138,75	142,11
Juni 17	152,28	119,66	138,84	121,18	182,44	170,40	121,28	132,94	142,67	134,90
Juli 17	134,17	123,52	112,09	125,60	178,01	173,43	132,55	137,88	126,81	135,93
August 17	133,88	115,72	96,37	118,03	173,58	150,65	110,27	124,70	127,60	124,61
September 17	93,49	85,18	40,60	81,16	108,63	111,46	79,87	84,25	89,69	97,83
Oktober 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
November 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezember 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	898,23	823,92	802,06	818,28	1.127,14	1.090,89	797,38	875,37	894,79	910,34
Vergleich zu SOLL-Ertrag in %	+9,02		-1,98		+3,32		-8,91		-1,71	
Ertragsausfall der Leistungsreduktion durch Netzbetreiber (erstattungsfähig)	0,00 kWh/kWp		0,00 kWh/kWp		0,00 kWh/kWp		113,52 kWh/kWp		0,00 kWh/kWp	
Vergleich zu SOLL-Ertrag in % inkl. erstatteter Ertragsausfall	+9,02		-1,98		+3,32		+4,06		-1,71	
SUMME der Ertragswerte 2017 inkl. September in %					+2,27					

Stand: 20. Oktober 2017

ERLÄUTERUNG:

Die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Deutschland lag im September rd. 4,5% unterhalb des langjährigen Mittels. Regional war die Sonneneinstrahlung deutlich unterschiedlich. In Epenwörden gab es erstattungsfähige Ertragsausfälle durch netzbedingte Abschaltungen, diese sind bis einschließlich August abgerechnet.