ZUKUNFTSENERGIE DEUTSCHLAND 4

Ertragswerte Mai 2020

| | Photovoltaik-Portfolio Zukunftsenergie Deutschland 4 | | | |
|---|---|---|--|--|
| Gesamtleistung | 22.213,7 kWp | | | |
| spez. Ertragswert Fondsprognose p.a. (gewichteter Mittelwert aller Anlagen) | 902 kW | 902 kWh/kWp | | |
| | Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp | Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp | | |
| Januar 2020 | 18,00 | 17,91 | | |
| Februar 2020 | 29,79 | 32,44 | | |
| März 2020 | 76,49 | 68,85 | | |
| April 2020 | 126,64 | 106,76 | | |
| Mai 2020 | 134,18 | 132,73 | | |
| Juni 2020 | 0,00 | 0,00 | | |
| Juli 2020 | 0,00 | 0,00 | | |
| August 2020 | 0,00 | 0,00 | | |
| September 2020 | 0,00 | 0,00 | | |
| Oktober 2020 | 0,00 | 0,00 | | |
| November 2020 | 0,00 | 0,00 | | |
| Dezember 2020 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe | 385,10 | 358,69 | | |
| Vergleich zu SOLL-Ertrag in % | +7,36 | | | |
| Ertragsausfall der Leistungsreduktion durch Netzbetreiber (erstattungsfähig) | 0,17 kWh/kWp | | | |
| Vergleich zu SOLL-Ertrag in % inkl. erstatteter Ertragsausfall | +7,39 | | | |
| SUMME der Ertragswerte 2020 inkl. Mai in % | +7 | ,39 | | |

Stand: 22. Juni 2020

ERLÄUTERUNG Photovoltaik-Portfolio:

Die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Deutschland lag im Mai 2020 rd. 12 % oberhalb des Niveaus des langjährigen Mittels. Regional war die Sonneneinstrahlung deutlich unterschiedlich.

ERLÄUTERUNG BHKW-Portfolio:

Informationen zu dem BHKW-Portfolio entnehmen Sie bitte der folgenden Seite.



| | Photovoltaik-Portfolio Zukunftsenergie Deutschland 4 | | | | |
|---------|--|-------|-------------------|-------------------------------------|--|
| Lfd Nr. | Name | | Leistung [kWp] | Netzanschluss bzw Übernahme ZED4 | |
| 1 | Dachanlage Dortmund | | 918,9 | Jul. 2011 | |
| 2 | Dachanlage Haardorf | | 641,0 | Okt. 2017 | |
| 3 - 9 | 7 Dachanlagen Dankmarshausen | | 5.736,9 | Aug-Okt 2017 | |
| 10 | Dachanlage Bernterode | | 945,2 | Jan. 2018 | |
| 11 | Dachanlage Zossen | | 466,7 | Apr. 2018 | |
| 12 | Dachanlage Dedelow | | 749,5 | Apr. 2018 | |
| 13 | Dachanlage Züssow | | 732,5 | Mai. 2018 | |
| 14 | Dachanlage Lunow | | 749,8 | Mai. 2018 | |
| 15 | Dachanlage Schkölen | | 1.248,9 | Mai. 2018 | |
| 16 | Dachanlage Retschow | | 749,9 | Jul. 2018 | |
| 17 | Dachanlage Groß Kordshagen | | 749,9 | Jul. 2018 | |
| 18 | Dachanlage Kobschütz 2 | | 749,8 | Sep. 2018 | |
| 19 | Dachanlage Neddemin | | 749,9 | Okt. 2018 | |
| | | SUMME | 15.188,7 | | |

| Photovoltaik-Portfolio Zukunftsenergie Deutschland 4 | | | | |
|--|--------------------------------|-------|-------------------|----------------|
| Lfd Nr. | Name | | Leistung [kWp] | Übernahme ZED4 |
| 20 | Dachanlage Buchheim | | 1.664,8 | Jan. 2019 |
| 21 | Dachanlage Etzdorf | | 327,7 | Jan. 2019 |
| 22 | Dachanlage Kobschütz 1 | | 731,1 | Jan. 2019 |
| 23 | Dachanlage Gröst 2 | | 490,3 | Jan. 2019 |
| 24 | Dachanlage Gröst 1 | | 657,0 | Feb. 2019 |
| 25 | Dachanlage Lunow 2 | | 732,0 | Mai. 2019 |
| 26 | Dachanlage Züssow 2 | | 341,0 | Jun. 2019 |
| 27 | Dachanlage Sohland Feldscheune | | 163,0 | Aug. 2019 |
| 28 | Dachanlage Gardelegen | | 594,6 | Sep. 2019 |
| 29 | Dachanlage Sohland Dorfstraße | | 573,7 | Dez. 2019 |
| 30 | Dachanlage Derenburg | | 749,8 | Dez. 2019 |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| | | SUMME | 7.025,0 | |



ZUKUNFTSENERGIE DEUTSCHLAND 4

Ertragswerte Mai 2020

| | BHKW | Senden | BHKW Van de Broek | | BHKW Draek | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| Gesamtleistung | 4.548, | 4.548,0 kWel | | 772,0 kWel | | 800,0 kWel | |
| Jahresprognose | 6.000 kWh/ kWel | | 7.700 kWh/ kWel | | 8.000 kWh/ kWel | | |
| | IST-Ertrag in kWh / kWel | SOLL-Ertrag in kWh / kWel | IST-Ertrag in kWh / kWel | SOLL-Ertrag in kWh / kWel | IST-Ertrag in kWh / kWel | SOLL-Ertrag in kWh / kWel | |
| Januar 2020 | 0,00 | 0,00 | 431,79 | 489,14 | 0,00 | 0,00 | |
| Februar 2020 | 0,00 | 0,00 | 566,44 | 610,11 | 0,00 | 0,00 | |
| März 2020 | 0,00 | 0,00 | 554,28 | 652,19 | 0,00 | 0,00 | |
| April 2020 | 0,00 | 0,00 | 420,45 | 631,15 | 244,07 | 267,60 | |
| Mai 2020 | 0,00 | 0,00 | 661,83 | 652,19 | 618,75 | 696,55 | |
| Juni 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Juli 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| August 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| September 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Oktober 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| November 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dezember 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 2.634,80 | 3034,77 | 862,82 | 964,15 | |
| Vergleich zu SOLL-Ertrag in % | | -13 | 3,18 | -10 | 0,51 | | |
| | | | | | | | |
| SUMME der Ertragswerte 2020 | | | | | | | |
| inkl. Mai in % | | | -13 | 2,54 | | | |

Stand: 22. Juni 2020

ERLÄUTERUNG BHKW-Portfolio:

Der Netzanschluss des BHKW Draek war im April 2020. In der Inbetriebnahmephase läuft der Motor noch nicht auf voller Leistung. Nach Abschluss der Testphase im Mai wird das BHKW seinen Betrieb voll aufnehmen.

Im Mai 2020 konnten die BHKWs Senden aufgrund des fehlenden Holzgases nicht produzieren. Aufgrund einer größeren Störung auf Seiten des Holzgaslieferanten konnte der Betrieb der BHKWs seit dem 11.11.2018 nicht wieder aufgenommen werden.

Ertragsausfälle aufgrund von Gewährleistungsfällen werden nach Ablauf des Geschäftsjahres vertragsgemäß abgerechnet bzw. erstattet.