

	Photovoltaik-Freiflächenanlage Meldorf		Photovoltaik-Freiflächenanlage Blankenberg		Photovoltaik-Freiflächenanlage Achtrup		Photovoltaik-Freiflächenanlage Glaseswitz		Photovoltaik-Freiflächenanlage Roßla	
Gesamtleistung	7.654 kWp		1.109 kWp		2.001 kWp		1.507 kWp		6.016 kWp	
Anteil von SOLARENERGIE NORD	100% = 7654 kWp		60% = 665 kWp		100% = 2001 kWp		80% = 1205 kWp		90% = 5415 kWp	
spezifischer Ertragswert laut Fondsprognose	929,00 kWh/kWp		928,13 kWh/kWp		924,08 kWh/kWp		929,00 kWh/kWp		949,05 kWh/kWp	
	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp
Januar 2018	17,64	22,68	11,18	15,38	8,71	14,45	9,57	13,94	21,54	28,55
Februar 2018	59,93	38,07	41,25	33,26	33,54	29,27	33,28	31,55	60,79	47,22
März 2018	76,10	71,29	55,54	72,40	53,70	63,24	55,61	70,74	87,45	70,98
April 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juni 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juli 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
August 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
September 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oktober 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
November 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezember 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	153,66	132,04	107,98	121,04	95,95	106,96	98,46	116,24	169,79	146,75
Vergleich zu SOLL-Ertrag in %	+16,37		-10,80		-10,29		-15,29		+15,70	
Ertragsausfall der Leistungsreduktion durch Netzbetreiber (erstattungsfähig)	0,00 kWh/kWp		0,00 kWh/kWp		23,23 kWh/kWp		0,00 kWh/kWp		0,00 kWh/kWp	
Vergleich zu SOLL-Ertrag in % inkl. erstatteter Ertragsausfall	+16,37		-10,80		+11,42		-15,29		+15,70	
SUMME der Ertragswerte 2018 inkl. März in %					+11,88					

Stand: 24. April 2018

ERLÄUTERUNG:

Die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Deutschland lag im März 2018 exakt auf dem Niveau des langjährigen Mittels. Beim SP Achtrup gab es erstattungsfähige netzbedingte Ertragsausfälle. Für Achtrup sind diese bis einschl. März abgerechnet.