

	Photovoltaik-Freiflächenanlage Meldorf		Photovoltaik-Freiflächenanlage Blankenberg		Photovoltaik-Freiflächenanlage Achtrup		Photovoltaik-Freiflächenanlage Glaseswitz		Photovoltaik-Freiflächenanlage Roßla	
	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer IST-Ertrag in kWh / kWp	Spezifischer SOLL-Ertrag in kWh / kWp
Gesamtleistung	7.654 kWp		1.109 kWp		2.001 kWp		1.507 kWp		6.016 kWp	
Anteil von SOLARENERGIE NORD	100% = 7.654 kWp		60% = 665 kWp		100% = 2.001 kWp		80% = 1.205 kWp		90% = 5.415 kWp	
spezifischer Ertragswert laut Fondsprognose	902,36 kWh/kWp		903,32 kWh/kWp		922,23 kWh/kWp		902,36 kWh/kWp		947,15 kWh/kWp	
Januar 2019	21,76	22,64	13,51	14,97	11,48	14,42	11,12	13,54	31,82	28,50
Februar 2019	49,17	38,00	39,69	32,37	35,68	29,21	35,81	30,65	68,93	47,12
März 2019	68,46	71,15	47,22	70,47	15,05	63,11	48,35	68,71	79,61	70,84
April 2019	129,74	105,10	119,43	105,06	61,33	106,66	124,60	103,47	142,69	98,30
Mai 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juni 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juli 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
August 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
September 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oktober 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
November 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezember 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>269,13</b>	<b>236,88</b>	<b>219,84</b>	<b>222,87</b>	<b>123,54</b>	<b>213,40</b>	<b>219,88</b>	<b>216,37</b>	<b>323,05</b>	<b>244,76</b>
<b>Vergleich zu SOLL-Ertrag in %</b>	<b>+13,61</b>		<b>-1,36</b>		<b>-42,11</b>		<b>+1,62</b>		<b>+31,99</b>	
Ertragsausfall der Leistungsreduktion durch Netzbetreiber (erstattungsfähig)	0,98 kWh/kWp		0,00 kWh/kWp		157,80 kWh/kWp		0,00 kWh/kWp		0,00 kWh/kWp	
<b>Vergleich zu SOLL-Ertrag in % inkl. erstatteter Ertragsausfall</b>	<b>+14,03</b>		<b>-1,36</b>		<b>+31,83</b>		<b>+1,62</b>		<b>+31,99</b>	
<b>SUMME der Ertragswerte 2019 inkl. April in %</b>					<b>+20,54</b>					

Stand: 17. Mai 2019

## ERLÄUTERUNG:

Die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Deutschland lag im April 2019 rd. 18 % oberhalb des Niveaus des langjährigen Mittels.

Regional war die Sonneneinstrahlung jedoch deutlich unterschiedlich.

Beim SP Achtrup und SP Meldorf gab es erstattungsfähige netzbedingte Ertragsausfälle. Für Achtrup sind diese bis einschl. April, für Meldorf bis einschl. März abgerechnet.